



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Рамешковскому и Максатихинскому районам
Тверской области

ул. Дюканова, д. 6, п. Рамешки, 171400

Телефон: 2-10-96 (код 48244)

E-mail: ond_rameshki@mail.ru

«21» сентября 2021 г.

Директору
МБОУ «Максатихинская СОШ №2»
Тыкайло Галине Ивановне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

21.09.2021 г.

п. Максатиха
(город, село, район)

Я, дознаватель ОНД и ПР- Государственный инспектор Рамешковского и Максатихинского районов по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области старший лейтенант внутренней службы Мелеш Максим Васильевич,

рассмотрел постановление № 57 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 21.09.2021 г. и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо — заместитель директора по АХЧ Молчанову В.Н.

Материалами установлено, что Молчанова В.Н.

не обеспечила выполнение требований пожарной безопасности

16.09.2021 года на территории, в здании, помещениях и сооружениях объекта: МБОУ «Максатихинская СОШ №2» расположенного по адресу: Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. Краснослободская, д. 10

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ), Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (Приказ N 539)

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

выявлены нарушения:

1	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым	п. 11 Постановление Правительства РФ от
---	---	--

✓	огнем запрещено»	16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
2	Чердачное помещение объекта не обеспечено системой пожарной сигнализации к.п.р.	Табл. 3 п. 42 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации
3	Помещения склада столовой и комнаты сторожей объекта защиты не обеспечены системой пожарной сигнализации	п. 4.4 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации
4	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»
5	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»
6	Огнетушители, установленные на объекте защиты, в количестве 7 штук, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпуса огнетушителей	п. 407 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»
7	На объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в количестве 4 штук (кабинет 4а класса – 1 шт., библиотека – 1 шт., комната сторожей – 1 шт., медицинский кабинет – 1 шт.)	п. 35 «в» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»
8	Сняты предусмотренные проектной документацией 4 двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров ведущие на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 16 «д» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»
9	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением	п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил

соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	противопожарного режима в РФ»
---	-------------------------------

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях частью 1, статьи 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны Молчановой В.Н. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и сооружениях МБОУ «Максатихинская СОШ №2» расположенного по адресу: Тверская область, Максатихинский район, пгт. Максатиха, ул. Краснослободская, д. 10, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ **Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.**

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дознаватель ОНД и ПР - Государственный инспектор
Рамешковского и Максатихинского районов по
пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тверской области
старший лейтенант внутренней службы Мелеш М.В.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 21.09.2021 ✓

/ Тыкайло Г.И./